



Amt für Natur und Umwelt  
Uffizi per la natira e l'ambient  
Ufficio per la natura e l'ambiente

Telefon: 081 257 29 46  
Telefax: 081 257 21 54  
E-Mail: info@anu.gr.ch  
Internet: http://www.anu.gr.ch

Formular Nr. : BF023  
Dok.-Name : 1.15/4579  
Datum : April 2007  
Abteilung : Betriebe u. Grundwasser

# PRÜFPROTOKOLL

## über die technische Prüfung an Schutzbauwerken aus mineralischen Baustoffen mit Abdichtung

Inhaber der Anlage: \_\_\_\_\_

Gemeinde: \_\_\_\_\_ Anlage-Nr.: \_\_\_\_\_

Fachunternehmen: \_\_\_\_\_

### Schutzbauwerk mit Auskleidung

Art des SBW:  Beton  Mauerwerk, statisch genügend

Auskleidung:  Folie  Laminat/Beschichtung

Lieferant: \_\_\_\_\_

Produkt: \_\_\_\_\_

Zulassung-Nr.: \_\_\_\_\_

### Meldung an Amt für Natur und Umwelt

Meldung an ANU erfolgt am: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter ANU: \_\_\_\_\_

Beginn der Arbeiten: \_\_\_\_\_ Ende: \_\_\_\_\_

### Dichtheits- und Bauprüfung

Anforderungen an die Dichtheit: es darf unter Berücksichtigung einer Messtoleranz von 1 mm keine Absenkung des Flüssigkeitspegels festgestellt werden.

Folie: Beginn der Dichtheitsprüfung: \_\_\_\_\_ Wasserstand: \_\_\_\_\_ mm

Ende der Dichtheitsprüfung: \_\_\_\_\_ Wasserstand: \_\_\_\_\_ mm

Verlust: \_\_\_\_\_ mm

Laminat/Beschichtung: Porenprüfung vorgenommen - Resultat porenfrei:  ja  nein

Das fachkundige Unternehmen bestätigt, dass die Arbeiten gemäss den einschlägigen Vorschriften bzw. Regeln der Technik ausgeführt wurden.

\_\_\_\_\_  
Ausgeführt am:

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift und Stempel: