Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Telefono: 081 257 29 46
Telefax: 081 257 21 54
E-Mail: info@anu.gr.ch
Internet: http://www.anu.gr.ch

Modulo no. : BF023i
Nome doc. : 1.15/4579
Data : Aprile 2007
Sezione : Imprese e Acqua sotterranea

V E R B A L E D I P R O V A

sulla prova tecnica di opere di protezione costruite con materie edili minerali dotate di impermeabilizzazione

Titolare dell'impianto: _____

Comune: _____ Impianto no.: _____

Impresa specializzata: _____

Opera di protezione con rivestimento (OP)

Tipo di OP: ☐ Calcestruzzo ☐ Muratura, statica sufficiente

Rivestimento: ☐ Fogli ☐ Laminato/verniciatura

Fornitore: _____

Prodotto: _____

Omologazione no.: _____

Notifica all'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA)

Notifica all'UNA in data: _____

Relatore settoriale UNA: _____

Inizio dei lavori: _____ Fine: _____

Controllo impermeabilità e costruzione

Esigenze per l'impermeabilità: tenendo conto di una tolleranza di misurazione pari a 1 mm, non si deve poter constatare alcun abbassamento di livello del liquido.

Fogli: Inizio esame d''impermeabilità : _____ Livello dell'acqua: _____ mm

Fine esame d'impermeabilità : _____ Livello dell'acqua: _____ mm

Perdita: _____ mm

Laminato/veniciatura: Porosità controllata - Risultato: assenza di porosità: ☐ sì ☐ no

L'impresa specializzata conferma che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme in materia risp. alle regole della tecnica.

Eseguito in data: _____

Luogo / Data / Firma e bollo: _____