



## VERBALE DELLA POSA

### per impianti di deposito interrati

Titolare dell'impianto: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Impianto no.: \_\_\_\_\_

Impresa specializzata: \_\_\_\_\_

Costruttore serbatoio: \_\_\_\_\_

### Dati tecnici

Liquido depositato:  Olio combustibile  Olio diesel  Benzina  \_\_\_\_\_

Contenuto in litri: \_\_\_\_\_  Suddiviso in \_\_\_\_\_ camere

Protezione anticorrosione  Verniciatura  Protezione catodica

### Stato dello scavo di posa

Asciutto  Acqua sotterranea  Pompaggio acqua sotterranea

Profondità scavo : \_\_\_\_\_ cm  Larghezza scavo: \_\_\_\_\_ cm  Strato copertura \_\_\_\_\_ cm

### Collaudo edilizio

Porosità esaminata

Serbatoio coperto di sabbia fino 20 cm al di sopra del vertice

Letto di sabbia di almeno 20 cm

Targhetta del serbatoio montata al bocchettone di riempimento

L'impresa specializzata conferma che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme in materia risp. Alle regole della tecnica.

\_\_\_\_\_ Eseguito in data:

\_\_\_\_\_ Luogo / Data / Firma e bollo:

**Voltare per favore!**

## Da osservare in caso di interrimento di serbatoi:

1. Al più tardi **3 giorni lavorativi prima dell'interramento**, l'UNA deve essere informato per iscritto in merito al termine previsto.
2. La **targhetta con il numero (blu) deve** essere in possesso della Ditta responsabile **prima che s'interri il serbatoio**. La targhetta con il numero deve essere fissata sul bocchettone di riempimento a mezzo di un supporto adatto.
3. La posa del serbatoio, fino a quando esso non risulti interrato a un'altezza di **20 cm** al di sopra del vertice e il passo d'uomo sia appoggiato in modo **ermetico**, è sottoposta alla diretta responsabilità del produttore del serbatoio.
4. Il verbale della posa deve essere compilato, vistato e rimesso all'UNA da parte dell'impresa specializzata per ogni singolo serbatoio.