



- Die Erstellung von **Elektrizitätserzeugungsanlagen** mit **fossilen Brennstoffen** ist nur zulässig, wenn die anfallende **Wärme** fachgerecht und vollständig **genutzt** wird.
- Vollständig genutzt bedeutet, dass **kein Rückkühler** zwecks Vernichtung der Wärme installiert wird.
- Ausgenommen sind Anlagen ohne Anschluss ans öffentliche Stromnetz.

- Die Erstellung von **Elektrizitätserzeugungsanlagen** mit **erneuerbaren Brennstoffen** ist nur zulässig, wenn die anfallende **Wärme** fachgerecht und weitgehend **genutzt** wird.
- Diese Anforderung gilt nicht bei **erneuerbaren gasförmigen Brennstoffen**, wenn nur ein beschränkter Anteil nichtlandwirtschaftliches Grüngut verwertet wird sowie keine Verbindung zum öffentlichen Gasnetz besteht und diese auch nicht mit verhältnismässigem Aufwand erstellt werden kann.

- Notstromerzeugungsanlagen mit < 50 h/a sind ohne Wärmenutzung zugelassen.