# Genehmigte Fugenmörtel

Frosttausalzbeständige Fugenmörtel zum Ausfugen von Schalensteinen, Pflästerungen sowie Natursteinmauerwerken.

Neben der Qualität des verwendeten Mörtels hängt die Dauerhaftigkeit wesentlich von der Sorgfalt bei der Ausführung ab.

- Auftrag nur auf sauberen und vorgenässten Untergrund.
- Verarbeitungstemperaturen des Produktelieferanten sind zu beachten.
- Ausreichende Nachbehandlung zur Vermeidung eines frühzeitigen Austrocknens.

| Produkt | Lieferant | Untersuchungsjahr bzw. Lieferbestätigung | Schichtstärke | Frosttausalzbestän-digkeit WFT-L | Haftzugfestigkeit 28 d | Schalensteine Pflästerungen | Fugen bei Mauerwerken | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [%] | [MPa] | | | |
| Anforderungen | | | | ≥ 50 | ≥ 1.5 | | | |
| **Fixit 583** | Fixit AG, Untervaz | 2019 | 10<br>200 | 102 | 2.3 | x | x | Konsistenz anwendungsbedingt |
| **Fixit 585** | Fixit AG, Untervaz | 2019 | 5<br>200 | 107 | >2.5 | x | | |
| **Fixit 583 Trass grau** | Fixit AG, Untervaz | 2020 | 10<br>200 | 107 | 3.3 | x | x | Konsistenz anwendungsbedingt |
| **Fugenmörtel E241 Dalvazza Küblis Pragg Jenaz** | Vetsch Beton AG | 2023 | 10<br>60 | 107 | 3.0 | x | x | Dem Mörtel darf auf der Baustelle kein Wasser beigemischt werden! |
| **Mapegrout Gunite** | Mapei Suisse SA Sorens | 2023 | 8<br>30 | 106 | 2.3 | | x | |
| **Mapegrout Tissotropico Zero (Standfest)** | Mapei Suisse SA Sorens | 2023 | 9<br>40 | 100 | ≥ 2.0 | | x | |
| **Mapegrout 430 Zero** | Mapei Suisse SA Sorens | 2023 | 5<br>35 | 108 | 4.5 | | x | |
| **Creteo Gala CC 449 grob** | Röfix AG, Sennwald | 2023 | 10<br>50 | 109 | 2.2 | | x | |
| **Creteo Gala CC 649 Swiss** | Röfix AG, Sennwald | 2023 | 10<br>50 | 109 | 2.2 | | x | |
| **SAMCO 88** Grundmaterial | Acosim AG Alktendorf | 2023 | 10<br>50 | 102 | 2.8 | x | | |
| **SAMCO 88** Quick | | 2023 | | 96 | >2.3 | x | | nach 48 h befahrbar |
| **SAMCO 88** Quick Speed | | 2023 | | 94 | >2.4 | x | | nach 24 h befahrbar |
| **ACOMUR** Grundmaterial | Acosim AG Altendorf | 2023 | 10<br>50 | 103 | 2.7 | | x | |
| **ACOMUR** Samco San | | 2023 | | 104 | 2.9 | | x | für verbesserte Haftung |
| **ACOMUR** RS San | | 2023 | | 102 | 2.9 | | x | |
| **PCI Pavifix CEM ROC** | PCI Augsburg GmbH | 2023 | 5<br>50 | 101 | 3.8 | x | x | |
| **Sakret Pflasterfugenmörtel S** | Sakret AG, Solothurn | 2023 | >7 | 101 | 2.5 | x | x | |